


Objekt		Geberit AB, Box 50414, Tel: 040-680 89 30				
		Datum	Kapitel / Sida			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
52.F 55 56.B		<p>Tryckluftssystem Kylsystem Värmesystem</p> <p>XXX system installeras med rör, rördelar och monteringsdetaljer ur Geberit pressrörssystem elförzinkat stål RSt 34-2 Ti</p> <p><i>Funktionsöversikt</i></p> <p>Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för XXX system med erforderliga scheman och ritningar.</p> <p><i>Tekniska förutsättningar</i></p> <p>Redovisa systemets beräkningstryck och temperatur.</p>				
PN-.2152		<p>Ledningar av tunnväggiga, kallarbetade stålrör, ytbehandlade</p> <p>Fabrikat: Geberit AB System: Mapress Elförzinkat stål RSt 34-2 Ti Dimension: 15 – 108 mm</p> <p>Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer ska utföras enligt anvisningar i "Geberit Mapress Montage anvisning – Teknisk information"</p>				
YTC.156		<p>Provning av värmesystem</p> <p>Provning av värmesystem med Geberit mapress rostfritt ska utföras enligt anvisningar i "Geberit Mapress Montage anvisning – Teknisk information"</p>				

BSAB-koden kompletteras med en tredje bokstav (istället för -) som anger olika monterings- och förläggningssätt.

Följande förklaring är tagen ur tabell RA VVS PN/1.

P	Rörledningar upphängda i byggkonstruktion
Q	Rörledningar monterade på vägg
R	Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller väggkonstruktion
S	Rörledningar på stöd i byggnadskonstruktion
T	Rörledningar i tomrör eller i skyddsror i byggnadskonstruktion