


Objekt		Geberit AB, Box 50414, Tel: 040-680 89 30		
		Datum	Kapitel / Sida	
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet
<b>52.B</b>		<p><b>Tappvattensystem</b></p> <p>Tappvattensystem installeras med rör, rördelar och monteringsdetaljer ur Geberit Mepla rörsystem.</p> <p><i>Funktionsöversikt</i></p> <p>Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för tappvattensystem med erforderliga scheman och ritningar.</p> <p><i>Tekniska förutsättningar</i></p> <p>Ange systemets beräkningstryck och temperatur.</p> <p>Monteringen ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit Mepla tappvatten och värmesystem – Teknisk information”</p>		
<b>56.B</b>		<p><b>Värmesystem</b></p> <p>Värmesystem installeras med rör, rördelar och monteringsdetaljer ur Geberit Mepla Therm eller Geberit Mepla rörsystem.</p> <p><i>Funktionsöversikt</i></p> <p>Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för tappvattensystem med erforderliga scheman och ritningar.</p> <p><i>Tekniska förutsättningar</i></p> <p>Redovisa systemets beräkningstryck och temperatur.</p>		
<b>PN-.5141</b>		<p><b>Ledningar av PEX-rör utan diffusionstätning</b></p> <p>Fabrikat: Geberit AB System: Mepla, kompositrör (PEX-Al-PE) Dimension: 16 mm -75 mm Högsta tillåtna kontinuerliga driftstemperatur: 70°C Högsta tillåtna kontinuerliga driftryck: 10 bar</p> <p>Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit Mepla tappvatten och värmesystem – Teknisk information”</p>		

<p><b>PN-.5142</b></p>	<p><b>Ledningar av PEX-rör med diffusionstätning</b></p> <p>Fabrikat: Geberit AB  System: Mepla Therm, kompositrör (PEX-Al-PE)  Dimension: 16 mm -63 mm  Högsta tillåtna kontinuerliga driftstemperatur: 95°C  Högsta tillåtna kontinuerliga driftryck: 10 bar</p> <p>Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit Mepla tappvatten och värmesystem – Teknisk information”</p>		
<p><b>YTC.1521</b></p>	<p><b>Provning av tappvattensystem</b></p> <p>Provning av tappvattensystem med Geberit Mepla ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit Mepla tappvatten och värmesystem – Teknisk information”</p>		
<p><b>YTC.156</b></p>	<p><b>Provning av värmesystem</b></p> <p>Provning av värmesystem med Geberit Mepla eller Geberit Mepla Therm ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit Mepla tappvatten och värmesystem – Teknisk information”</p>		

BSAB-koden kompletteras med en tredje bokstav (istället för -) som anger olika monterings- och förläggningssätt.

Följande förklaring är tagen ur tabell RA VVS PN/1.

P	Rörledningar upphängda i byggkonstruktion
Q	Rörledningar monterade på vägg
R	Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller väggkonstruktion
S	Rörledningar på stöd i byggnadskonstruktion
T	Rörledningar i tomrör eller i skyddsror i byggnadskonstruktion